

Boniewo, dnia 02.05.2012 r.

.....  
.....  
(inwestor-oznaczenie)

( miejscowość, data)

.....  
(adres)

.....  
( telefon)

Urząd Gminy w Boniewie  
ul. Szkolna 28

**WNIOSEK**  
**o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Zgłaszam wniosek o wydanie warunków zabudowy:

**Budowa sieci wodociągowej- rurociągu tłocznego z ujęcia wody w Żurawicach, gmina Boniewo do Stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym.**

( określenie rodzaju inwestycji i funkcji obiektów budowlanych)

realizowanej w miejscowości **Żurawicach, Osiecz Mały.**

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : **Żurawice : 32,44,86/2,91/2,91/4,89,**

**Osiecz Mały : 137/7,137/11,137/12,138,139/2,151.**

I. Istniejące zagospodarowanie terenu :

Na działce nr 91/4 znajduje się studnia głębinowa – ujęcie wód podziemnych o wydajności 80,0 m<sup>3</sup>/h, głębokości 88,0 m.

**Przebieg sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej i powiatowej i gruntach rolnych.**

II. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystyka zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych , przedstawione w formie opisowej i graficznej . Charakterystyka inwestycji :

**Budowa sieci wodociągowej z rur PE-HD Ø 160 mm długości ok. 2900 m z miejscowości Żurawice do Osieczy Małego. Zagłębienie sieci wodociągowej będzie wynosić 1,70 m licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury.**

**Rurociąg będzie transportował surową wodę ze studni głębinowej poprzez zanurzoną na głębokości ok. 30 m pompie głębinowej typu GC.5.05.+SMW-6.**

**Rurociąg włączony będzie w układ technologiczny stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym.**

**Celem inwestycji jest całkowicie bezpieczny transport wody surowej z przedmiotowej studni w Żurawicach do stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym.**

