



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCLAWKU


87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-2-14-5/19

L.dz. 4598.....

Włocławek, 16.07.2019 r.



Wójt Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo

O C E N A OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Osiecz Mały

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	095394/03/2019	SB/32953/04/2019	29.03.2019	budynek mieszkalny, Lubomin 15 – kran w kuchni
2.	095393/03/2019	SB/32952/04/2019	29.03.2019	Urząd Gminy Boniewo, Boniewo, ul. Szkolna 28 – kran w łazience
3.	095392/03/2019	SB/33065/04/2019	29.03.2019	SUW Osiecz Mały – kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	W/180/19	L.WŻ/W-632-W/180/19	29.05.2019	SUW Osiecz Mały – kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	W/181/19	L.WŻ/W-632-W/181/19	29.05.2019	Szkoła Podstawowa, Boniewo, ul. Szkolna 32 – kran w kuchni
6.	W/182/19	L.WŻ/W-632-W/182/19	29.05.2019	budynek mieszkalny, Janowo 12 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Osiecz Mały, zarządzanego przez Gminę Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 29.05.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 6 próbek wody z wodociągu Osiecz Mały.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Osiecu Małym, w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 32 w Boniewie, w budynkach mieszkalnych w miejscowościach Lubomin 15 i Janowo 12 oraz w Urzędzie Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28 w Boniewie.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), jon amonowy, chlor wolny, twardość, chlorki, utlenialność, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, ozon, stężenie chloraminy, suma chloranów i chlorynów, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sól, bezno(a)piren, OWO, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, akryloamid, chlorek winylu, tichlorometan, bromodichlorometan, epichlorohydrynę, pestycydy i Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Osiecz Mały spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Osiecz Mały, zarządzanego przez Gminę Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. N.HŻ –HD wm.
3. aa
K.Sz.